



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2010
PROCESSO Nº 344.802/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, mediante o Pregoeiro, designado pela **Portaria nº 140**, de 27 de abril de 2010, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará às **14H30 do dia 01 de setembro de 2010**, sendo que **o credenciamento inicia-se 30 (trinta) minutos antes** do horário marcado para abertura da sessão, em sua sala de reuniões, situada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70 – Centro – São Mateus-ES, Cep.: 29930-000, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, regida pela Lei 10.520/2002, pelos Decretos nºs 3.555/2000, 3.784/2001, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Os envelopes de proposta de preços e habilitação do objeto especificado neste edital serão recebidos e abertos no dia, hora e local acima designado.

I. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

1.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste edital e seus anexos.

1.2. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

- a) que tenha sido declarada inidônea e/ou suspensa temporariamente por qualquer órgão público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
- b) que esteja sob regime de concordata, recuperação judicial ou falência;
- c) qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país;
- d) empresa que tenha como sócio, gerente ou diretor, Membro ou Servidor ocupante de cargo pública na Prefeitura Municipal de São Mateus e/ou seu cônjuge.

1.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente. Caso inexistam, tal fato deverá ser declarado de acordo com Anexo II, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.

1.4. Não serão admitidas nesta licitação empresas que operem sob regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, nem a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Pregão.

1.5. Poderão participar as interessadas que estiverem cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sendo que sua regularidade deverá ser comprovada com documento ou certidão própria que confirme o referido cadastramento, devidamente válido.

1.6. As empresas interessadas em participar da presente licitação que não se encontram cadastradas no SICAF deverão apresentar os documentos relacionados no item 7.2 do edital, observando-se os respectivos prazos de validade.

II. DO OBJETO

2.1. **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS**, para atendimento às demandas de extensão de rede de alta e baixa tensão a ser realizadas nesta municipalidade, conforme especificações e quantidades determinadas no Anexo I deste edital (Termo de Referência).

III. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

3.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por um único representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES

Comissão Permanente de Licitação e Pregão

licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

3.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com forma reconhecida, acompanhado do estatuto ou contrato social, para fins de comprovação de poderes para subscrevê-lo, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos, e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, dispensada, neste caso, a apresentação de procuração.

3.3. Apresentar, juntamente com os documentos acima detalhados, declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante do Anexo IV deste edital.

3.4. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar, **no ato do credenciamento**, para comprovação de tal condição, **Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial a partir de maio/2010**, para aplicação da Lei Complementar 123/2006, nas fases de habilitação e julgamento das propostas.

3.5. Todos os documentos exigidos neste Capítulo devem ser entregues ao pregoeiro em original, ou cópia devidamente autenticada em Cartório ou por Servidor Público, membro da CPL e Equipe de Pregão. Ressaltando-se que em caso de autenticação por servidor público o mesmo não será efetuado no dia do procedimento licitatório.

3.6. Nenhuma pessoa, física ou jurídica, mesmo que credenciada por processo legal, poderá representar mais de uma empresa na presente licitação.

IV. DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e documentação para habilitação será pública, dirigida por um pregoeiro designado para tal, e realizada de acordo com o que reza a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com este edital e seus anexos, no local, data e horário já determinados.

4.2. Na data, local e hora aprazados, constantes do preâmbulo do presente edital, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante legal deve credenciar-se junto ao pregoeiro na forma do Capítulo III.

4.3. Aberta a sessão, os proponentes credenciados apresentarão, em envelopes separados e fechados, a proposta de preços (ENVELOPE Nº 1) e a documentação de habilitação (ENVELOPE Nº 2), momento em que dar-se-á início à fase de classificação com a abertura do ENVELOPE nº 1.

4.4. Declarada a abertura da sessão pelo pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes dos proponentes credenciados na forma do Capítulo anterior.

4.5. No ato de encerramento da sessão serão devolvidos os envelopes de habilitação fechados, dos licitantes participantes e não vencedores do certame, desde que não tenham sido interpostos recursos ou após manifestação expressa do desejo de não recorrer ou ainda após o julgamento dos mesmos.

V. DAS PROPOSTAS (Envelope 1)

5.1. Os licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo na parte frontal, os seguintes dizeres:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
PREGÃO Nº 089/2010 - Processo nº 344.802/2010
ENVELOPE "1" - PROPOSTA DE PREÇOS

5.2. A proposta deverá obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES

Comissão Permanente de Licitação e Pregão

- a) ser datilografada, digitada ou impressa através de edição eletrônica de textos, em uma via, em papel timbrado da empresa licitante, contendo a razão social, o CNPJ, os números dos telefones, do fax, sítio na Internet, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, sem alternativas, rasuras, emendas ou entrelinhas;
- b) o valor global da proposta, **detalhado na forma do Anexo V deste Edital** (Modelo de Proposta de Preços), considerando todos os custos e despesas diretas e indiretas para o fiel atendimento do objeto deste certame;
- c) uma única cotação para cada item;
- d) valor total, expresso em dois algarismos após a vírgula;
- e) conter preços de cada item, expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, neles incluídas todas as despesas de impostos, transporte, mão-de-obra e demais itens indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto deste Pregão. Em caso de discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos;
- f) conter prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura das propostas;
- g) conter prazo de garantia dos produtos, o qual não poderá ser inferior a 01 (um) ano a contar do recebimento definitivo do objeto desta licitação;
- h) Deverão ser apresentados termos de garantia de acordo com o solicitado na planilha de especificação dos objetos, em língua portuguesa, bem como as demais declarações/certificados/laudos/ensaios solicitados na planilha de descrição dos produtos no Anexo I (Termo de Referência).

OBS.: Solicita-se que seja anexada a proposta de preços a **planilha de dados na forma do anexo VI**, devidamente preenchida, com os dados gerais para efeito de emissão de Nota de Empenho, posterior pagamento, e demais atos necessários, sendo a não apresentação da referida planilha não desclassificará a licitante.

5.3. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e conseqüente desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da prestação do serviço objeto da presente licitação.

5.4. Caso os prazos de validade da proposta, de execução dos serviços, e de garantia não estejam expressamente indicados na proposta, fica estabelecido que estes prazos serão os estipulados no edital, no item 5.2, alíneas "f", "g" e "h", respectivamente.

VI. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:

- a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital;
- b) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado;
- c) apresentarem preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
- d) apresentarem proposta alternativa.

6.2. Serão proclamados, pelo(a) pregoeiro(a), os proponentes que apresentarem as propostas de menor preço total, para a prestação dos serviços objeto deste edital, e em seguida, as propostas com preços até 10% superiores àquela, ou as propostas das 3 (três) melhores ofertas subseqüentes.

6.3. Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.

6.4. O(a) pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentarem lances verbais, inferiores ao valor total da proposta de menor preço, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

6.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

6.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, ou, caso contrário, será verificada a conformidade da proposta do licitante que apresentou o menor lance e o valor estimado para a contratação.

6.7. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas definidas no objeto deste edital e seus anexos, exclusivamente pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

6.8. Em seguida o(a) pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto definido neste edital e seus anexos e valor, decidindo motivadamente a respeito.

6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento, pelo proponente que a tiver formulado, **das condições habilitatórias:**

- a) com base no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e documentação complementar exigida no edital; ou
- b) no caso dos não cadastrados, na documentação exigida no edital.

6.10. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo a adjudicação do objeto definido neste edital e seus anexos, efetuada pelo **MENOR PREÇO GLOBAL**.

6.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o(a) pregoeiro(a) examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital e seus anexos, pelo **MENOR PREÇO GLOBAL**.

6.12. Caso não se realizem lances verbais, ou nas situações previstas nos subitens 6.8 e 6.11, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

6.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) pregoeiro(a), sua equipe de apoio e pelos proponentes presentes.

6.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.

6.15. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

6.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus anexos.

6.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o que somente poderá ocorrer no caso das propostas escritas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, para decidir quem iniciará a etapa de lances verbais. Entretanto, não havendo interesse de nenhum dos licitantes em oferecer lances verbais, permanecendo o empate, será realizado novo sorteio para desfazer o empate.

6.18. O(a) pregoeiro(a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele(a) estipulado, contado do recebimento da convocação.

6.19. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

6.20. Concluída a fase de julgamento com a adjudicação do objeto do presente certame, o licitante vencedor deverá, **no prazo de 02 (dois) dias, apresentar nova Proposta**, nos moldes do Anexo V deste edital, ajustada aos novos valores, respeitada a proporção inicial entre os preços unitários de cada item e o valor total da proposta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES

Comissão Permanente de Licitação e Pregão

6.21. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no momento da emissão da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, e, observado o disposto nos subitens 6.11 e 6.12.

6.22. Se o licitante vencedor recusar-se, injustificadamente, a cumprir as obrigações contraídas, será aplicada a regra estabelecida no subitem anterior, quanto a convocação de outro licitante, sem prejuízo da aplicação das penalidades do Capítulo XIV deste Edital.

VII. DA HABILITAÇÃO (Envelope 2)

7.1. Com vistas à habilitação na presente licitação as empresas deverão apresentar envelope fechado contendo na parte frontal os seguintes dizeres:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
PREGÃO Nº 089/2010 - Processo nº 344.802/2010
ENVELOPE "2" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.2. O envelope "2" deverá conter os documentos a seguir relacionados:

7.2.1. Habilitação Jurídica

- registro comercial, devidamente registrado na respectiva Junta Comercial, no caso de empresa individual;
- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na respectiva Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas do item "7.2.1" não precisarão constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam autenticados em Cartório.

7.2.2. Regularidade Fiscal

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ);
- prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FAC – Ficha de Atualização Cadastral) ou Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
- prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005;
- prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS;
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
- Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.
- comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao domicílio ou sede da proponente.

7.2.3. Qualificação Técnica

- declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo II deste edital;
- declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, conforme modelo constante do anexo III deste edital;
- Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços que tenham características semelhantes ao objeto desta licitação.

7.2.4. Qualificação Econômico-Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES

Comissão Permanente de Licitação e Pregão

a) Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a **30 (trinta) dias** da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

7.3. Às empresas cadastradas no SICAF, fica facultada a apresentação do documento do SICAF, que for competente para substituir os documentos possíveis e válidos, referente aos itens 7.2.1 e 7.2.2. Esse formulário somente será válido para esta licitação se as informações relativas aos respectivos documentos estiverem disponíveis e dentro do prazo de validade, responsabilizando-se a própria licitante caso não inclua os documentos dentro do respectivo envelope, por sua inabilitação.

7.4. A documentação deverá:

- a) estar em nome da licitante;
- b) estar no prazo de validade estabelecido neste edital, em caso de não estabelecido no edital estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do respectivo documento;
- c) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz.

7.5. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

7.6. Os documentos passíveis de consulta via internet poderão ter sua validade verificada, no momento da fase de habilitação, ficando estabelecido que havendo discordância entre o documento apresentado e a verificação na internet, prevalecerá a segunda, observado o disciplinamento constante do item 7.3.

7.7. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada, todos deverão ser perfeitamente legíveis.

VIII. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS

8.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

8.2. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada em 24 (vinte e quatro) horas, devendo ser entregue diretamente ao(a) pregoeiro(a), no SETOR DE LICITAÇÕES DA PMSM, anexando os seguintes documentos, sob pena de não acolhimento:

- a) cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou CNPJ;
- b) Procuração (quando for o caso);
- c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada).

8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

8.5. Dos atos do(a) pregoeiro(a) neste processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação da intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias.

8.6. O recurso contra decisão do(a) pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo.

8.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.8. Se não reconsiderar sua decisão o(a) pregoeiro(a) submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da autoridade superior competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES

Comissão Permanente de Licitação e Pregão

8.9. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Serviço de Protocolo da PMSM, observado o disciplinamento do item 8.5 e 8.2.

8.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sede desta PMSM, no Setor de Licitação.

IX. DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de **menor preço global** esta será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação.

9.1.1. Se a proponente de menor preço global não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação das proponentes das ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela feita à adjudicação do objeto da licitação.

X. DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação, será feita pelo Ordenador de Despesa da PMSM, após recebimento do processo concluído pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio.

XI. DA DESPESA

11.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a esta PMSM, conforme especificado abaixo:

013010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

15 – Urbanismo

452 – Serviços Urbanos

0102 – Iluminação Pública

2.210 – Serviços de Iluminação Pública – manutenção da rede, consumo e extensão

344905100000 – Obras e Instalações

00500 – Recursos Próprios (Ficha 0705)

XII. DO RECEBIMENTO E ENTREGA DO OBJETO

12.1. O recebimento do objeto desta licitação será fiscalizado por servidor, lotado na Secretaria requisitante, e dar-se-á mediante termo circunstanciado, na forma do § 1º e Inciso II, do Art. 73, da Lei de Licitações da seguinte forma:

- a) provisoriamente, por cinco dias, para verificação da conformidade do objeto com as especificações;
- b) definitivamente, transcorridos 05 (cinco) dias úteis. Findo esse prazo sem que tenha sido lavrado o termo de recebimento definitivo e sem que haja qualquer manifestação em contrário, presumir-se-á ocorrido o recebimento definitivo.

12.2. O prazo máximo para o início da entrega dos objetos será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra expedida pelo Município, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e conveniências da Administração.

12.2.1. As entregas dos produtos deverão ser realizadas, pelo fornecedor, de forma parcelada, conforme demanda da Secretaria Municipal requisitante, conforme definido no Anexo I (Termo de Referência).

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições do fornecimento dos objetos, devidamente atestado, por meio de depósito na conta-corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente atestada;
- b) Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
- c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; e
- d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005, CND Municipal e Estadual;
- e) No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES

Comissão Permanente de Licitação e Pregão

13.2. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

13.3. A PMSM reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 539/2005.

13.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 539/2005, situação em que não incidirá a retenção disposta no subitem anterior.

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

13.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária.

XIV. DAS PENALIDADES

14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de São Mateus poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as seguintes sanções;

a) advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;

b) multa moratória – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1% sobre o valor total do contrato, pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;

c) multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse valor sobre o valor total do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o contratado, recolhido através de GRU, ou cobrado judicialmente;

d) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e) declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

14.2. A PMSM aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.

14.3. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.4 É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista na alínea “e”, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato (publicação no DIO/ES), de acordo com os preceitos do artigo 109, da Lei 8.666/93 atualizada.

14.5 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 14.1 alínea “e”, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

14.6 Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A participação nesta licitação implica na plena aceitação dos termos e condições deste edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

15.3. À PMSM reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, não cabendo aos licitantes o direito a indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da mesma Lei.

15.4. A proposta da Contratada, juntamente com a Nota de Empenho e as disposições deste edital, terão conjuntamente valor de contrato, gerando direitos e obrigações tanto para a Contratada quanto para a Contratante, conforme Art. 62 da Lei nº 8.666/93.

15.5. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão atendidos no horário de 11h30 as 17h30, no Setor de Licitações, situado na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70 - Centro, ou através do telefone (27) 3761-4850, fax (27) 3763-2870 ou e-mail licitacao@saomateus.es.gov.br.

15.6. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), de acordo com o que rezam a Lei 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas alterações.

15.7. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o Foro de SÃO MATEUS.

15.8. Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste edital no sítio oficial da PMSM na Internet: www.saomateus.es.gov.br.

15.9. O licitante ficará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

15.10. Integram este edital:

anexo I – termo de referência;

anexo II - declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação;

anexo III – declaração do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93;

anexo IV – declaração de que cumpre os requisitos da habilitação;

anexo V – modelo de proposta de preços;

anexo VI - planilha de dados cadastrais;

anexo VII – minuta do contrato.

São Mateus/ES, 19
de agosto de 2010.

CONRADO BARBOSA ZORZANELLI
Pregoeiro Oficial – PMSM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

Processo nº 344.802/2010
Pregão Presencial nº 089/2010
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Objeto:

1.1 - Aquisição de **Material Elétrico**, para atender as necessidades provenientes das extensões de rede de alta e baixa tensão no Município, conforme especificações e quantidades contidas na planilha básica orçamentária, por um período de 12 (doze) meses.

2 – Dotação Orçamentária:

2.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, consignada no orçamento vigente:

013000 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte
13010.1545201022.210 – Serviços de Iluminação Pública

3 – Disposições Gerais do Objeto:

3.1 - Os custos referentes a transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, deverão estar inclusos nas propostas, que deverão evitar sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

3.2 - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item.

4 – Da Garantia:

4.1 - Deverá ser apresentado Termo de Garantia referente a cada material ofertado obedecendo aos critérios abaixo:

MATERIAL	TEMPO GARANTIA
Lâmpada	02 anos
Relê	02 anos
Reator	02 anos
Luminária	05 anos
Braço	15 anos
Base para relê	02 anos

Observações:

- O controle e execução das garantias serão efetuados pelo município.
- A garantia deverá ser dada pelo fornecedor independente de ser fabricante ou não.


4.2 - Com a finalidade de rastreamento dos equipamentos fornecidos, o fornecedor deverá identificá-los com números de série gravados em suas carcaças, podendo ser em alto ou baixo relevo ou etiquetas de alta resistência conforme instruções abaixo:

4.2.1 - No caso de fornecimento com etiquetas de alta resistência, o fornecedor deverá apresentar laudo de durabilidade destas etiquetas no ato da entrega do produto; ademais, deverá constar na referida etiqueta a numeração referente ao número de série, nome do fornecedor (contratado) bem como número da Nota Fiscal a que corresponde tal produto conforme modelo abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES

Comissão Permanente de Licitação e Pregão



4.2.2 - No caso de fornecimento com gravação na carcaça, o fornecedor deverá fornecer relatório contendo as respectivas informações (número de série / número da Nota Fiscal) dos respectivos produtos.

5 – Das Amostras:

5.1 – As 03 (três) primeiras empresas colocadas, deverão apresentar 01 (uma) amostra de TODOS os itens que compõe a planilha básica, exceto os seguintes itens:

- **01 a 04; 10, 13; 17 a 25; 46 e 47; 62 a 67; 82 a 86.**

5.2 – As amostras deverão ser oferecidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que a Comissão Permanente de Licitação declarar a empresa que apresentou melhor proposta.

5.3 – A entrega das amostras deverá ser feita à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, diretamente à equipe designada para realizar a análise, situada à Rua Rômulo Martins, nº. 64, CEP: 29931-640 -Bairro Boa Vista, São Mateus-ES – Fone: 27-3763-1008 – Horário de funcionamento: 08h00 às 17h00.

5.3.1 – A equipe de amostragem é composta por servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura e Transporte, bem como por profissionais que fazem parte do quadro de empresas prestadoras de serviços na área de iluminação pública.

5.4 – A equipe de amostragem analisará as amostras objetivando atestar o atendimento às especificações do Edital, bem como a qualidade dos produtos.

5.5 – O não atendimento das condições estabelecidas nos itens 5.1, 5.2 e 5.3, acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa melhor classificada, devendo a Comissão Permanente de Licitação por intermédio do Pregoeiro informar os licitantes do resultado da análise das amostras.

5.6 – A declaração do vencedor somente será expedida após a aprovação das amostras.

5.7 – Amostras apresentadas fora do prazo ou das condições definidas no Edital não serão aceitas.

5.8 – Todas as amostras apresentadas ficarão à disposição da equipe de amostragem até o aceite final dos produtos entregues pela(s) empresa(s), as quais serão responsáveis pelo recolhimento.

6 – Dos Prazos de Entrega:

6.1 - O prazo de Entrega do material objeto deste Pregão, será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra emitida pela Secretaria – órgão gestor do objeto.

6.2 - Entende-se como prazo de entrega o tempo, em dias corridos, necessário para que os materiais sejam entregues nos locais determinados pelo órgão gestor do objeto, aceitos e armazenados, livres de quaisquer ônus.

6.2.1 – O prazo estabelecido para entrega (10 dias corridos) não serão prorrogados, há não ser mediante caso fortuito ou força maior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES

Comissão Permanente de Licitação e Pregão

6.2.2 - O descumprimento do prazo constante do item 6.1.1, implicará em sanções contratuais, acarretando ainda impedimento de licitar e contratar junto à municipalidade conforme dispositivo legal - Art. 87 da Lei 8.666/93.

6.3 - Os materiais deverão ser entregues obedecendo ao prazo estipulado na respectiva Ordem de Compra, sendo o(s) pagamento(s) em até 30 (trinta) dias após a data da entrega dos mesmos.

6.4 - O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, localizado no Bairro Carapina, no horário de 08h00 às 16h00 horas, de Segunda a Sexta-feira;

6.5 - O recebimento do material por parte do município, somente será realizado em sua totalidade conforme descrição bem como quantitativos dos materiais informados na Ordem de Compra.

7 - GENERALIDADES:

7.1 - Os certificados e laudos de ensaio deverão ser apresentados impreterivelmente no envelope de Proposta de Preço sob pena de inabilitação.

7.2 - Os materiais deverão ter montagem 100% Nacional (1ª linha).

7.3 - Não serão aceitos sob hipótese alguma relés de característica "fotoeletrônico" e sim tão somente "relé fotoelétrico" conforme bem demonstra a descrição dos respectivos itens na Planilha Básica (item 77/78). Tal exigência é em virtude do parque de iluminação pública do município ser composto de cerca de 95% de luminárias cujos equipamentos externos, necessitando portanto de relé fotoelétrico magnético - partida rápida.

7.4 - O material em desacordo com as especificações, com faltas e avarias de Responsabilidade da empresa deverá ser substituído. Nestes casos o prazo para reposição e/ou substituição será determinado pela Unidade responsável pelo seu recebimento.

7.4.1 - O Município se resguarda no direito de proceder a qualquer tempo, em forma de amostragem, testes em quaisquer equipamentos/produtos ora adquiridos, ao qual, diante mão, **fica elucidado que tal procedimento será realizado especificamente com os produtos constantes dos itens 70 a 75 (reatores) aos quais, serão coletados 03 (três) amostras de cada tipo, e enviado para Laboratório homologado junto ao INMETRO para que este proceda os devidos testes.** Na ocasião de se identificar quaisquer anormalidade quanto ao especificado no Edital, a empresa contratada terá que recolher TODO o lote entregue para resolução do problema, obedecendo prazo estipulado pela Contratante.

7.5 - A eventual reprovação do objeto, em qualquer fase de sua entrega, não implicará em alteração dos demais prazos contratuais, nem eximirá a Contratada da aplicação das multas contratuais a que está sujeita.

8 - Da Planilha Descritiva

Item	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	Poste concreto circular 11/300 DAN	pç.	35
2	Poste concreto circular 9/150 DAN	pç.	300
3	Poste concreto circular 9/300 DAN	pç.	100
4	Poste concreto DT duplo T 7/100	pç.	15
5	Afastador 500mm aço galvanizado a quente 5 mm	pç.	8
6	Alça preformada de distribuição CAL 35mm ² galvanizada	pç.	700
7	Alça preformada de distribuição CAL 25mm ² galvanizada	pç.	400
8	Alça preformada de distribuição CAL 16mm ² galvanizada	pç.	100
9	Alça preformada de estai aço 6,4mm ² amarelo galvanizada	pç.	15
10	Arame galvanizado de 12 BWG	kg	6
11	Armação secundária de 2 estribos pesado galvanizado a fogo.	pç.	900
12	Armação secundária pesado aço gal: a fogo de 1 estribo	pç.	1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

13	Arruela quadrada 38 mm galvanizado a fogo	pç.	300
14	Base para relé fotoeletrico 220v haste galvanizado a fogo 250 vca 10ª com giro de 360° apresenta declaração do fabricante que o produto atende as normas iss 9001. garantia do fabricante de 2 anos	pç.	400
15	Braço de iluminação pública ornamental 2m x 35mm x 3,0mm curvo tipo cisne galvanizado a fogo . Apresentar declaração de garantia do fabricante de no mínimo 15 anos, sob pena de desclassificação.	pç.	1000
16	Braço de iluminação pública ornamental 3m x 48mm x 3,0mm curvo tipo cisne galvanizado a fogo. Apresentar declaração de garantia do fabricante de no mínimo 15 anos, sob pena de desclassificação.	pç.	500
17	Cabo de cobre 1KV/ 6mm2	M	600
18	Cabo de cobre 750V/1,5mm2	M	15.000
19	Cabo elétrico coberto multiplexado XLPE 2x16(16)mm2 1 kv	M	1.500
20	Cabo elétrico coberto multiplexado XLPE 2x25(25)mm2 1 kv	M	2.000
21	Cabo elétrico coberto multiplexado XLPE 2x35(35)mm2 1 kv	M	3.000
22	Cabo elétrico coberto multiplexado XLPE 3x35(35)mm2 1 kv	M	3.500
23	Cabo elétrico de cobre paralelo, isolado em PVC bitola de 2,5mm²	M	2000
24	Cabo elétrico Nú CA 2AWG	M	1.500
25	cabo para amarração de alumínio coberto xlpe 1x10 fisalink ref: Nexans	M	1500
26	Chave Fusível de distribuição 15kv 100A L.B. 10kA	pç.	12
27	Cinta p/ poste circular 150mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	650
28	Cinta p/ poste circular 160mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	200
29	Cinta p/ poste circular 170mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	500
30	Cinta p/ poste circular 180mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	600
31	Cinta p/ poste circular 200mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	300
32	Cinta p/ poste circular 220mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	50
33	Cinta p/ poste circular 230mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e com 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	80
34	Cinta p/ poste circular 240mm - aço galvanizado a quente com 2 parafusos de 75mm e com 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	100
35	Conector aterramento CHT	pç.	80
36	Conector aterramento ks CPF 25mm2	pç.	100
37	conector paralelo universal	pç.	3000
38	Conector perfurante isolado CDP 25/35-35/70-70-90 para 1,5mm	pç.	2000
39	conector cunha 70x70	pç.	70
40	conector cunha 70x35	pç.	50
41	Cruzeta madeira Lei 90X112,5X2400mm furada	pç.	30
42	Elo Fusível Distribuição 500mm 2H	pç.	15
43	Elo Fusível Distribuição 500mm 3H	pç.	15
44	Elo Fusível Distribuição 500mm 6 K	pç.	15
45	Elo Fusível Distribuição 500mm 10K	pç.	15
46	Fio amarração alumínio 4 AWG recozido	kg	70
47	Fio elétrico cobre 16mm2 meio duro nú aterramento	kg	80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

48	Gancho olhal para isolador de disco	pç.	50
49	Haste aterramento aço cantoneira 2400mm alta camada	pç.	30
50	Haste aterramento aço cilíndrica 2400mm alta camada	pç.	70
51	Isolador porcelana baixa tensão 76x79	pç.	2200
52	Isolador disco 1,3kV polimérico	pç.	20
53	Isolador pino porcelana 15kV	pç.	100
54	Lâmpada vs 150 W x 220v alta pressão garantia de 12 meses fluxo luminoso no mínimo 17.000 lumens, temperatura de cor no mínimo 2000k, vida mediana no mínimo 32.000 horas. Apresentar catalogo do fabricante, certificado isso 9001 e 1401 ensaios elétricos, fotométricos, do laboratório do proprio fabricante, sob pena de desclassificação so serão válidos ensaios reconhecidos nacionalmente.	pç.	1500
55	Lâmpada vs 250 W alta pressão garantia de 12 meses fluxo luminoso no mínimo 31.000 lumens, temperatura de cor no mínimo 2000k, vida mediana no mínimo 32.000 horas. Apresentar catalogo do fabricante, certificado isso 9001 e 14001 ensaios elétricos, fotométricos, do laboratório do proprio fabricante, sob pena de desclassificação so serão válidos ensaios reconhecidos nacionalmente.	pç.	700
56	Luminária na cor VERDE RAL 6018 Yellow Green, para lâmpada vapor de sódio tubular de 150W com base para relé, corpo confeccionado em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE 305, com aletas para dissipação de calor na parte superior da luminária, refrator de policarbonato injetado a alta pressão, com resistência a impacto IK09. A luminária deverá possuir no mínimo 3 fechos de preção do tipo efeito mola confeccionado em aço inoxidável para fixação do aro ao corpo. Refletor confeccionado em uma peça única de alumínio de pureza mínima de 99,5%, polido quimicamente, anodizado e selado. Juntas de vedação da luminária deverá ser de silicone resistente a elevadas temperaturas, no mínimo 200oC, A luminária deverá possuir tomada para instalação do relé fotoelétrico que permita o giro em torno de seu eixo de 360o de forma a possibilitar a orientação do foto-sensor contra incidência de luz artificial. Parafusos, porcas e arruelas externos deverão ser de aço inoxidável e internos em aço zincado eletroliticamente. Fixação em braços de 25,a 60,3mm por encaixe liso e dois parafusos de aço inoxidável M12x35 localizados na parte superior da luminária. Porta-lâmpadas do tipo rosca Edson E40 com corpo de porcelana sendo que e este corpo deverá cobrir totalmente a rosca da lâmpada de forma a impedir contato acidental do usuário atendendo a exigências da norma ABNT NBR 60598-1. O Porta-lâmpadas deverá ser montado na parte frontal da luminária, contrario ao alojamento dos equipamentos auxiliares. Grau de proteção contra penetração de partículas sólidas e água, mínimo IP66 no conjunto óptico e alojamento para equipamentos auxiliares. Características fotométricas: Classificação conforme norma ABNT NBR 5101, distribuição lateral Tipo II, distribuição longitudinal Media e controle limitada, rendimento mínimo no hemisfério inferior 78%. Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 5 anos. a luminarias deverá ser entregue montada com Reator eletromagnético Dt 65º, uso interno, para lâmpada a vapor de sódio alta pressão na potência nominal de 150W, fator de potência igual ou maior a 0,92, com ignitor integrado para pulso de acendimento 1,8/2,5kV, tensão nominal de rede 198 a 230V e frequência nominal de rede 60 Hz. O conjunto reator, ignitor e capacitor formarão um módulo (kit-removível) que permite a fácil e rápida instalação / retirada nas luminárias. Demais características de acordo com as Normas NBR 13.593 e NBR 13.594 da ABNT. Os reatores devem possuir selo PROCEL e atender às perdas máximas determinadas por este Selo. Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 3 anos. Para comprovação das características acima mencionadas, deverão ser	pç.	500



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

	<p>apresentados os seguintes laudos de ensaios (*):</p> <p>Luminárias: - Ensaio de grau de proteção (conjunto óptico e compartimento elétrico); - Ensaio de rendimento óptico, Ensaio de aquecimento térmico, Ensaio de Resistência Mecânica.</p> <p>Reatores: - Fator de Potência (W), Perdas (W), Potência na lâmpada (W), Corrente na lâmpada (A), Corrente de alimentação do reator (A); - Corrente de curto-circuito (A), Elevação de temperatura - Delta T, Resistência de isolamento, Rigidez dielétrica (kV). - Apresentação de Certificação que o (s) fabricante (s) da (s) marca (s) ofertado (s) possui (em) Selo PROCEL para os reatores e características de funcionamento exigidas no Edital. Os ensaios solicitados acima, para os reatores, deverão atender aos requisitos da Certificação PROCEL/INMETRO.</p>		
57	<p>Luminária na cor VERDE RAL 6018 Yellow Green, para lâmpada vapor de sódio tubular de 250W com base para relé, corpo confeccionado em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE 305, com aletas para dissipação de calor na parte superior da luminária, refrator de policarbonato injetado a alta pressão, com resistência a impacto IK09. A luminária deverá possuir no mínimo 3 fechos de preção do tipo efeito mola confeccionado em aço inoxidável para fixação do aro ao corpo. Refletor confeccionado em uma peça única de alumínio de pureza mínima de 99,5%, polido quimicamente, anodizado e selado. Juntas de vedação da luminária deverá ser de silicone resistente a elevadas temperaturas, no mínimo 200oC, A luminária deverá possuir tomada para instalação do relé fotoelétrico que permita o giro em torno de seu eixo de 360o de forma a possibilitar a orientação do foto-sensor contra incidência de luz artificial. Parafusos, porcas e arruelas externos deverão ser de aço inoxidável e internos em aço zincado eletroliticamente. Fixação em braços de 25,a 60,3mm por encaixe liso e dois parafusos de aço inoxidável M12x35 localizados na parte superior da luminária. Porta-lâmpadas do tipo rosca Edson E40 com corpo de porcelana sendo que e este corpo deverá cobrir totalmente a rosca da lâmpada de forma a impedir contato acidental do usuário atendendo a exigências da norma ABNT NBR 60598-1. O Porta-lâmpadas deverá ser montado na parte frontal da luminária, contrario ao alojamento dos equipamentos auxiliares. Grau de proteção contra penetração de partículas sólidas e água, mínimo IP66 no conjunto óptico e alojamento para equipamentos auxiliares. Características fotométricas: Classificação conforme norma ABNT NBR 5101, distribuição lateral Tipo II, distribuição longitudinal Media e controle limitada, rendimento mínimo no hemisfério inferior 78%. Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 5 anos. a luminarias deverá ser entregue montada com Reator eletromagnético Dt 65º, uso interno, para lâmpada a vapor de sódio alta pressão na potência nominal de 250W, fator de potência igual ou maior a 0,92, com ignitor integrado para pulso de acendimento 1,8/2,5kV, tensão nominal de rede 198 a 230V e frequência nominal de rede 60 Hz. O conjunto reator, ignitor e capacitor formarão um módulo (kit-removível) que permite a fácil e rápida instalação / retirada nas luminárias. Demais características de acordo com as Normas NBR 13.593 e NBR 13.594 da ABNT. Os reatores devem possuir selo PROCEL e atender às perdas máximas determinadas por este Selo. Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 3 anos. Para comprovação das características acima mencionadas, deverão ser apresentados os seguintes laudos de ensaios (*):</p>	pc.	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

	<p>Luminárias: - Ensaio de grau de proteção (conjunto óptico e compartimento elétrico); - Ensaio de rendimento óptico, Ensaio de aquecimento térmico, Ensaio de Resistência Mecânica.</p> <p>Reatores: - Fator de Potência (W), Perdas (W), Potência na lâmpada (W), Corrente na lâmpada (A), Corrente de alimentação do reator (A); - Corrente de curto-circuito (A), Elevação de temperatura - Delta T, Resistência de isolamento, Rigidez dielétrica (kV). - Apresentação de Certificação que o (s) fabricante (s) da (s) marca (s) ofertado (s) possui (em) Selo PROCEL para os reatores e características de funcionamento exigidas no Edital. Os ensaios solicitados acima, para os reatores, deverão atender aos requisitos da Certificação PROCEL/INMETRO.</p>		
58	Manilha / Sapatilha de aço/fe 5000DAN	pç.	20
59	Mão francesa plana aço galvanizado 32x6x726mm	pç.	35
60	Olhal para parafuso aço 16mm 5000DAN	pç.	30
61	Para raios de distribuição 15kv 5kA POLIMERICO	pç.	12
62	Parafuso 70mm com 2 porcas	pç.	2000
63	Parafuso cabeça abaulada 16x150mm c/ porca	pç.	150
64	Parafuso cabeça quadrada 16x200mm c/porcas 4 arruelas	pç.	150
65	Parafuso cabeça abaulada 16x45mm c/ porca	pç.	1000
66	Parafuso cabeça quadrada 16x300mm c/porcas 4 arruelas	pç.	150
67	Parafuso cabeça quadrada 16x500mm c/3 porcas 4 arruelas	pç.	50
68	Pino isolador aço de topo 294mm	pç.	40
69	Pino isolador aço p/ cruzeta madeira 16mm 294mm	pç.	60
70	Reator externo p/ lâmpada de vapor de sodio 150 W/ 220v galvanizado a fogo alto fator - uso externo . 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado; o reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão.perda maxima 18w delta T 65° tw 105° SELO PROCEL garantia de 5 anos.	pç.	150
71	Reator p/ lâmpada de vapor de sodio 150 W/254/220v galvanizado a fogo alto fator - uso interno, 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado. O reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão; perda maxima 18w delta T 65° tw 130° - SELO PROCEL garantia de 5 anos.	pç.	450
72	Reator externo p/ lâmpada de vapor de sodio 70 W/ 220v galvanizado a fogo alto fator - uso externo . 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado; o reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão.perda maxima 12w delta T 65° tw 105° SELO PROCEL garantia de 5anos.	pç.	150
73	Reator externo p/ lâmpada de vapor de sodio a alta pressão; uso externo 250W; 254/220v; 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado; o reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão perda maxima 24w delta T 65° tw 105 °galvanizado a fogo .SELO PROCEL garantia de 5 anos.	pç.	350
74	Reator externo p/ lâmpada de vapor de sodio a alta pressão; uso externo 400W; 254/220v; 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado; o reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão galvanizado a fogo .SELO PROCEL garantia de 5 anos.	pç.	470
75	Reator p/ lâmpada de vapor metalico alta pressão; uso interno 400W; 254/220v; 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado; o reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão delta T 65° tw 105 °galvanizado a fogo .garantia de 2 anos.	pç.	170



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

76	Refletor em alumínio fundido com vidro temperado bocal e 40 para lâmpada vapor metálico 400 w.	pç.	50
77	Rele fotoelétrico 127V 1000w 1800va partida rápida policabornato. Apresentar declaração que o produto atende as normas ISO9001 e garantia do fabricante sob pena de desclassificação	pç.	1200
78	Rele fotoelétrico 220V 1000w 1800va partida rápida policabornato. Apresentar declaração que o produto atende as normas ISO9001 e garantia do fabricante sob pena de desclassificação	pç.	1500
79	Sapatilha cabo aço galvanizado 9,5mm	pç.	10
80	Sela para cruzeta em aço galv. 115x30mm	pç.	60
81	Suporte Transformador aço galv. poste circular 225mm	pç.	14
82	Transformador de distribuição de 25kVA monofasico com suporte para raio ref: ROMANGNOLI	pç.	1
83	Transformador de distribuição de 30 kVA trifásico com suporte para raio ref: ROMANGNOLI	pç.	1
84	Transformador de distribuição de 37,5kVA monofasico com suporte para raio ref: ROMANGNOLI	pç.	1
85	Transformador de distribuição de 45 kVA trifásico com suporte para raio ref: ROMANGNOLI	pç.	2
86	Transformador de distribuição de 75 kVA trifásico com suporte para raio ref: ROMANGNOLI	pç.	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

Processo nº 344.802/2010

Pregão Presencial nº 089/2010

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Papel timbrado da empresa)

A empresa _____, CNPJ nº _____, sediada
_____, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório nº 344.802/2010, PREGÃO PRESENCIAL nº
089/2010 da Prefeitura Municipal de São Mateus, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Local de data,

(assinatura do representante legal da empresa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

Processo nº 344.802/2010
Pregão Presencial nº 089/2010
ANEXO III
DECLARAÇÃO
(Papel timbrado da empresa)

Ref.: Processo Licitatório nº 344.802/2010

Pregão Presencial nº 089/2010

_____, inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Local e data

Assinatura do representante Legal da empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

Processo nº 344.802/2010
Pregão Presencial nº 089/2010
ANEXO IV

Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação
(Papel timbrado da empresa)

Processo nº 344.802/2010

Pregão Presencial nº 089/2010

A empresa _____, CNPJ nº _____, sediada _____, declara, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social - INSS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como, atende às exigências do edital quanto à habilitação para os fins previstos no processo licitatório nº 344.802/2010, Pregão Presencial nº 089/2010 da PMSM.

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

Processo nº 344.802/2010
Pregão Presencial nº 089/2010
ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A Empresa _____, CNPJ nº _____, estabelecida na (endereço), vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão Presencial nº 089/2010, Processo nº 344.802/2010, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS**, para atendimento às demandas de extensão de rede de alta e baixa tensão a ser realizadas nesta municipalidade, da seguinte forma:

Item	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Poste concreto circular 11/300 DAN	pç.	35			
2	Poste concreto circular 9/150 DAN	pç.	300			
3	Poste concreto circular 9/300 DAN	pç.	100			
4	Poste concreto DT duplo T 7/100	pç.	15			
5	Afastador 500mm aço galvanizado a quente 5 mm	pç.	8			
6	Alça preformada de distribuição CAL 35mm ² galvanizada	pç.	700			
7	Alça preformada de distribuição CAL 25mm ² galvanizada	pç.	400			
8	Alça preformada de distribuição CAL 16mm ² galvanizada	pç.	100			
9	Alça preformada de estai aço 6,4mm ² amarelo galvanizada	pç.	15			
10	Arame galvanizado de 12 BWG	kg	6			
11	Armação secundária de 2 estribos pesado galvanizado a fogo.	pç.	900			
12	Armação secundária pesado aço gal: a fogo de 1 estribo	pç.	1000			
13	Arruela quadrada 38 mm galvanizado a fogo	pç.	300			
14	Base para relé fotoeletrico 220v haste galvanizado a fogo 250 vca 10 ^a com giro de 360° apresenta declaração do fabricante que o produto atende as normas iss 9001. garantia do fabricante de 2 anos	pç.	400			
15	Braço de iluminação pública ornamental 2m x 35mm x 3,0mm curvo tipo cisne galvanizado a fogo . Apresentar declaração de garantia do fabricante de no minimo 15 anos, sob pena de desclassificação.	pç.	1000			
16	Braço de iluminação pública ornamental 3m x 48mm x 3,0mm curvo tipo cisne galvanizado a fogo. Apresentar declaração de garantia do fabricante de no minimo 15 anos, sob pena de desclassificação.	pç.	500			
17	Cabo de cobre 1KV/ 6mm ²	M	600			
18	Cabo de cobre 750V/1,5mm ²	M	15.000			
19	Cabo elétrico coberto multiplexado XLPE 2x16(16)mm ² 1 kv	M	1.500			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

20	Cabo elétrico coberto multiplexado XLPE 2x25(25)mm2 1 kv	M	2.000			
21	Cabo elétrico coberto multiplexado XLPE 2x35(35)mm2 1 kv	M	3.000			
22	Cabo elétrico coberto multiplexado XLPE 3x35(35)mm2 1 kv	M	3.500			
23	Cabo elétrico de cobre paralelo, isolado em PVC bitola de 2,5mm ²	M	2000			
24	Cabo elétrico Nú CA 2AWG	M	1.500			
25	cabo para amarração de alumínio coberto xlpe 1x10 fisalink ref: Nexans	M	1500			
26	Chave Fusível de distribuição 15kv 100A L.B. 10kA	pç.	12			
27	Cinta p/ poste circular 150mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	650			
28	Cinta p/ poste circular 160mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	200			
29	Cinta p/ poste circular 170mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	500			
30	Cinta p/ poste circular 180mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	600			
31	Cinta p/ poste circular 200mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	300			
32	Cinta p/ poste circular 220mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	50			
33	Cinta p/ poste circular 230mm - aço galvanizado com 2 parafusos de 75mm e com 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	80			
34	Cinta p/ poste circular 240mm - aço galvanizado a quente com 2 parafusos de 75mm e com 2 parafusos de 70mm. Apresentar declaração de garantia de no mínimo 5 anos do fabricante.	pç.	100			
35	Conector aterramento CHT	pç.	80			
36	Conector aterramento ks CPF 25mm2	pç.	100			
37	conector paralelo universal	pç.	3000			
38	Conector perfurante isolado CDP 25/35-35/70-70-90 para 1,5mm	pç.	2000			
39	conector cunha 70x70	pç.	70			
40	conector cunha 70x35	pç.	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

41	Cruzeta madeira Lei 90X112,5X2400mm furada	pç.	30			
42	Elo Fusível Distribuição 500mm 2H	pç.	15			
43	Elo Fusível Distribuição 500mm 3H	pç.	15			
44	Elo Fusível Distribuição 500mm 6 K	pç.	15			
45	Elo Fusível Distribuição 500mm 10K	pç.	15			
46	Fio amarração alumínio 4 AWG recozido	kg	70			
47	Fio elétrico cobre 16mm ² meio duro nú aterramento	kg	80			
48	Gancho olhal para isolador de disco	pç.	50			
49	Haste aterramento aço cantoneira 2400mm alta camada	pç.	30			
50	Haste aterramento aço cilíndrica 2400mm alta camada	pç.	70			
51	Isolador porcelana baixa tensão 76x79	pç.	2200			
52	Isolador disco 1,3kV polimérico	pç.	20			
53	Isolador pino porcelana 15kV	pç.	100			
54	Lâmpada vs 150 W x 220v alta pressão garantia de 12 meses fluxo luminoso no mínimo 17.000 lumens, temperatura de cor no mínimo 2000k, vida mediana no mínimo 32.000 horas. Apresentar catalogo do fabricante, certificado isso 9001 e 1401 ensaios elétricos, fotométricos, do laboratório do próprio fabricante, sob pena de desclassificação so serão válidos ensaios reconhecidos nacionalmente.	pç.	1500			
55	Lâmpada vs 250 W alta pressão garantia de 12 meses fluxo luminoso no mínimo 31.000 lumens, temperatura de cor no mínimo 2000k, vida mediana no mínimo 32.000 horas. Apresentar catalogo do fabricante, certificado isso 9001 e 14001 ensaios elétricos, fotométricos, do laboratório do próprio fabricante, sob pena de desclassificação so serão válidos ensaios reconhecidos nacionalmente.	pç.	700			
56	Luminária na cor VERDE RAL 6018 Yellow Green, para lâmpada vapor de sódio tubular de 150W com base para relé, corpo confeccionado em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE 305, com aletas para dissipação de calor na parte superior da luminária, refrator de policarbonato injetado a alta pressão, com resistência a impacto IK09. A luminária deverá possuir no mínimo 3 fechos de preção do tipo efeito mola confeccionado em aço inoxidável para fixação do aro ao corpo. Refletor confeccionado em uma peça única de alumínio de pureza mínima de 99,5%, polido quimicamente, anodizado e selado. Juntas de vedação da luminária deverá ser de silicone resistente a elevadas temperaturas, no mínimo 200oC, A luminária deverá possuir tomada para instalação do relé fotoelétrico que permita o giro em torno de seu eixo de 360o de forma a possibilitar a orientação do foto-sensor contra incidência de luz artificial. Parafusos, porcas e	pç.	500			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

<p>arruelas externos deverão ser de aço inoxidável e internos em aço zincado eletroliticamente. Fixação em braços de 25, a 60,3mm por encaixe liso e dois parafusos de aço inoxidável M12x35 localizados na parte superior da luminária. Porta-lâmpadas do tipo rosca Edson E40 com corpo de porcelana sendo que este corpo deverá cobrir totalmente a rosca da lâmpada de forma a impedir contato acidental do usuário atendendo a exigências da norma ABNT NBR 60598-1. O Porta-lâmpadas deverá ser montado na parte frontal da luminária, contrario ao alojamento dos equipamentos auxiliares. Grau de proteção contra penetração de partículas sólidas e água, mínimo IP66 no conjunto óptico e alojamento para equipamentos auxiliares. Características fotométricas: Classificação conforme norma ABNT NBR 5101, distribuição lateral Tipo II, distribuição longitudinal Media e controle limitada, rendimento mínimo no hemisfério inferior 78%. Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 5 anos. a luminarias deverá ser entregue montada com Reator eletromagnético Dt 65°, uso interno, para lâmpada a vapor de sódio alta pressão na potência nominal de 150W, fator de potência igual ou maior a 0,92, com ignitor integrado para pulso de acendimento 1,8/2,5kV, tensão nominal de rede 198 a 230V e frequência nominal de rede 60 Hz. O conjunto reator, ignitor e capacitor formarão um módulo (kit-removível) que permite a fácil e rápida instalação / retirada nas luminárias. Demais características de acordo com as Normas NBR 13.593 e NBR 13.594 da ABNT. Os reatores devem possuir selo PROCEL e atender às perdas máximas determinadas por este Selo. Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 3 anos.</p> <p>Para comprovação das características acima mencionadas, deverão ser apresentados os seguintes laudos de ensaios (*):</p> <p>Luminárias:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ensaio de grau de proteção (conjunto óptico e compartimento elétrico);- Ensaio de rendimento óptico, Ensaio de aquecimento térmico, Ensaio de Resistência Mecânica. <p>Reatores:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fator de Potência (W), Perdas (W), Potência na lâmpada (W), Corrente na lâmpada (A), Corrente de alimentação do reator (A);- Corrente de curto-circuito (A), Elevação de temperatura - Delta T, Resistência de isolamento, Rigidez dielétrica (kV).- Apresentação de Certificação que o (s) fabricante (s) da (s) marca (s) ofertado (s)							
--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

	possui (em) Selo PROCEL para os reatores e características de funcionamento exigidas no Edital. Os ensaios solicitados acima, para os reatores, deverão atender aos requisitos da Certificação PROCEL/INMETRO.					
57	Luminária na cor VERDE RAL 6018 Yellow Green, para lâmpada vapor de sódio tubular de 250W com base para relé, corpo confeccionado em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE 305, com aletas para dissipação de calor na parte superior da luminária, refrator de policarbonato injetado a alta pressão, com resistência a impacto IK09. A luminária deverá possuir no mínimo 3 fechos de preção do tipo efeito mola confeccionado em aço inoxidável para fixação do aro ao corpo. Refletor confeccionado em uma peça única de alumínio de pureza mínima de 99,5%, polido quimicamente, anodizado e selado. Juntas de vedação da luminária deverá ser de silicone resistente a elevadas temperaturas, no mínimo 200oC, A luminária deverá possuir tomada para instalação do relé fotoelétrico que permita o giro em torno de seu eixo de 360o de forma a possibilitar a orientação do foto-sensor contra incidência de luz artificial. Parafusos, porcas e arruelas externos deverão ser de aço inoxidável e internos em aço zincado eletroliticamente. Fixação em braços de 25, a 60,3mm por encaixe liso e dois parafusos de aço inoxidável M12x35 localizados na parte superior da luminária. Porta-lâmpadas do tipo rosca Edson E40 com corpo de porcelana sendo que e este corpo deverá cobrir totalmente a rosca da lâmpada de forma a impedir contato acidental do usuário atendendo a exigências da norma ABNT NBR 60598-1. O Porta-lâmpadas deverá ser montado na parte frontal da luminária, contrario ao alojamento dos equipamentos auxiliares. Grau de proteção contra penetração de partículas sólidas e água, mínimo IP66 no conjunto óptico e alojamento para equipamentos auxiliares. Características fotométricas: Classificação conforme norma ABNT NBR 5101, distribuição lateral Tipo II, distribuição longitudinal Media e controle limitada, rendimento mínimo no hemisfério inferior 78%. Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 5 anos. a luminarias deverá ser entregue montada com Reator eletromagnético Dt 65°, uso interno, para lâmpada a vapor de sódio alta pressão na potência nominal de 250W, fator de potência igual ou maior a 0,92, com ignitor integrado para pulso de acendimento 1,8/2,5kV, tensão nominal de rede 198 a 230V e frequência nominal de rede 60 Hz. O conjunto reator, ignitor e capacitor formarão um módulo (kit-	pç.	200			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

	<p>removível) que permite a fácil e rápida instalação / retirada nas luminárias. Demais características de acordo com as Normas NBR 13.593 e NBR 13.594 da ABNT. Os reatores devem possuir selo PROCEL e atender às perdas máximas determinadas por este Selo. Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 3 anos.</p> <p>Para comprovação das características acima mencionadas, deverão ser apresentados os seguintes laudos de ensaios (*):</p> <p>Luminárias:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ensaio de grau de proteção (conjunto óptico e compartimento elétrico);- Ensaio de rendimento óptico, Ensaio de aquecimento térmico, Ensaio de Resistência Mecânica. <p>Reatores:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fator de Potência (W), Perdas (W), Potência na lâmpada (W), Corrente na lâmpada (A), Corrente de alimentação do reator (A);- Corrente de curto-circuito (A), Elevação de temperatura - Delta T, Resistência de isolamento, Rigidez dielétrica (kV).- Apresentação de Certificação que o (s) fabricante (s) da (s) marca (s) ofertado (s) possui (em) Selo PROCEL para os reatores e características de funcionamento exigidas no Edital. <p>Os ensaios solicitados acima, para os reatores, deverão atender aos requisitos da Certificação PROCEL/INMETRO.</p>					
58	Manilha / Sapatilha de aço/fe 5000DAN	pç.	20			
59	Mão francesa plana aço galvanizado 32x6x726mm	pç.	35			
60	Olhal para parafuso aço 16mm 5000DAN	pç.	30			
61	Para raios de distribuição 15kV 5kA POLIMÉRICO	pç.	12			
62	Parafuso 70mm com 2 porcas	pç.	2000			
63	Parafuso cabeça abaulada 16x150mm c/ porca	pç.	150			
64	Parafuso cabeça quadrada 16x200mm c/porcas 4 arruelas	pç.	150			
65	Parafuso cabeça abaulada 16x45mm c/ porca	pç.	1000			
66	Parafuso cabeça quadrada 16x300mm c/porcas 4 arruelas	pç.	150			
67	Parafuso cabeça quadrada 16x500mm c/3 porcas 4 arruelas	pç.	50			
68	Pino isolador aço de topo 294mm	pç.	40			
69	Pino isolador aço p/ cruzeta madeira 16mm 294mm	pç.	60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

70	Reator externo p/ lâmpada de vapor de sodio 150 W/ 220v galvanizado a fogo alto fator - uso externo . 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado; o reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão.perda maxima 18w delta T 65° tw 105° SELO PROCEL garantia de 5 anos.	pç.	150			
71	Reator p/ lâmpada de vapor de sodio 150 W/254/220v galvanizado a fogo alto fator - uso interno, 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado. O reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão; perda maxima 18w delta T 65° tw 130° - SELO PROCEL garantia de 5 anos.	pç.	450			
72	Reator externo p/ lâmpada de vapor de sodio 70 W/ 220v galvanizado a fogo alto fator - uso externo . 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado; o reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão.perda maxima 12w delta T 65° tw 105° SELO PROCEL garantia de 5anos.	pç.	150			
73	Reator externo p/ lâmpada de vapor de sodio a alta pressão; uso externo 250W; 254/220v; 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado; o reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão perda maxima 24w delta T 65° tw 105 °galvanizado a fogo .SELO PROCEL garantia de 5 anos.	pç.	350			
74	Reator externo p/ lâmpada de vapor de sodio a alta pressão; uso externo 400W; 254/220v; 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado; o reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão galvanizado a fogo .SELO PROCEL garantia de 5 anos.	pç.	470			
75	Reator p/ lâmpada de vapor metalico alta pressão; uso interno 400W; 254/220v; 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado; o reator devera ser provido de identificação de metal resistente a corrosão delta T 65° tw 105 °galvanizado a fogo .garantia de 2 anos.	pç.	170			
76	Refletor em alumínio fundido com vidro temperado bocal e 40 para lâmpada vapor metálico 400 w.	pç.	50			
77	Rele fotoelétrico 127V 1000w 1800va partida rápida policabornato. Apresentar declaração que o produto atende as normas ISO9001 e garantia do fabricante sob pena de desclassificação	pç.	1200			
78	Rele fotoelétrico 220V 1000w 1800va partida rápida policabornato. Apresentar declaração que o produto atende as normas ISO9001 e garantia do fabricante sob pena de desclassificação	pç.	1500			
79	Sapatilha cabo aço galvanizado 9,5mm	pç.	10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

80	Sela para cruzeta em aço galv. 115x30mm	pç.	60			
81	Suporte Transformador aço galv. poste circular 225mm	pç.	14			
82	Transformador de distribuição de 25kVA monofasico com suporte para raio ref: ROMANGNOLI	pç.	1			
83	Transformador de distribuição de 30 kVA trifásico com suporte para raio ref: ROMANGNOLI	pç.	1			
84	Transformador de distribuição de 37,5kVA monofasico com suporte para raio ref: ROMANGNOLI	pç.	1			
85	Transformador de distribuição de 45 kVA trifásico com suporte para raio ref: ROMANGNOLI	pç.	2			
86	Transformador de distribuição de 75 kVA trifásico com suporte para raio ref: ROMANGNOLI	pç.	2			
VALOR TOTAL						

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: XXXXXX.
Validade da Proposta: 60 DIAS

Local e data Assinatura e carimbo da empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

Processo nº 344.802/2010
Pregão Presencial nº 089/2010
ANEXO VI
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Dados da Empresa:

Razão Social	
CNPJ	
Endereço Completo	
CEP	
Fones / Fax	
E-mail	
Site Internet	
Optante SIMPLES	SIM () NÃO ()

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome	
Cargo	
Nacionalidade	
Estado civil	
Profissão	
Endereço Completo	
CEP	
Fone / Fax	
E-mail	
Carteira de Identidade	
Orgão Expedidor	
CPF	

Dados Bancários da Empresa:

Banco	
Agência	
Conta	

Dados do Contato com a Empresa:

Nome	
Cargo	
Endereço Completo	
CEP	
Fone / Fax	
E-mail	

Local e data Assinatura e carimbo da empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

Processo nº 344.802/2010
Pregão Presencial nº 089/2010
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES E A EMPRESA:

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.167.477/0001-12, com sede na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, Centro, São Mateus - ES, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Prefeito AMADEU BOROTO (qualificação), e a Empresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº., estabelecida na, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo (a) Sr. (a), nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF nº. e CI nº., residente na, tendo em vista o Pregão Presencial nº. 089/2010, e o Processo nº. 344.802/2010 e outros, nos termos das Leis nº.s 10.520/2002 e 8.666/1993, proposta julgada e aceita pelo Pregoeiro Oficial da PMSM, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS**, para atendimento às demandas de extensão de rede de alta e baixa tensão a ser realizadas nesta municipalidade, de acordo com as especificações constantes do *Anexo I - Termo de Referência e do Pregão Presencial nº 089/2010*, partes integrantes deste contrato para todos os efeitos, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO

2.1. O pagamento da importância relativa à aquisição dos produtos correrá por conta de Dotações Orçamentárias própria, já consignadas no vigente orçamento, assim discriminado:

013010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

15 - Urbanismo

452 - Serviços Urbanos

0102 - Iluminação Pública

2.210 - Serviços de Iluminação Pública - manutenção da rede, consumo e extensão

344905100000 - Obras e Instalações

00500 - Recursos Próprios (Ficha 0705)

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O presente contrato tem por valor total estimado a quantia de R\$ _____ (_____), ressalvando-se o direito do município efetuar o pagamento do que efetivamente for utilizado, conforme planilha de preços unitários (anexo I do contrato).

3.1.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado após a entrega, devendo a Contratada, emitir as respectivas Notas Fiscais que devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto desta licitação, por meio de liquidação nas notas fiscais, deverão ser pagas até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos.

3.2. Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões Negativas de Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias autenticadas em cartório), bem como as CND perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, que deverão ser anexadas à(s) nota(s) fiscal e entregues ao Setor de Contabilidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES

Comissão Permanente de Licitação e Pregão

3.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

3.4. Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento e entrega dos respectivos produtos.

3.5. Os valores estipulados no presente contrato são irrevogáveis, salvo por fato superveniente devidamente comprovado e deferido pelo município.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1. O presente contrato terá vigência por **12 (doze) meses**, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra expedida pelo Município, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

CLÁUSULA QUINTA- PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS

5.1. A entrega dos produtos será de forma parcelada, obedecendo rigorosamente aos prazos estipulados no edital, podendo ser modificada, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da Administração.

5.1.1. O prazo máximo para o início da entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra expedida pela Secretaria Gestora do Contrato. Entende-se como prazo de entrega o tempo, em dias corridos, necessário para que os materiais sejam entregues nos locais determinados pelo órgão gestor do objeto, aceitos e armazenados, livres de quaisquer ônus. O prazo estabelecido para entrega (10 dias corridos) não serão prorrogados, há não ser mediante caso fortuito ou força maior ou por interesses e conveniências da Administração.

5.1.2. As entregas dos produtos deverão ser realizadas, pelo fornecedor, de forma parcelada, conforme demanda da Secretaria Municipal requisitante.

5.2. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações do Edital, estes serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis, com a devida substituição por materiais adequados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.3. A Contratada será responsável pelo fornecimento dos produtos, objeto deste instrumento contratual, pelo preço global proposto e aceito pelo Contratante.

5.4. A Contratada deverá observar rigorosamente as especificações dos produtos realizada pela Secretaria Municipal requisitante.

5.5 - O descumprimento do prazo constante do item 5.1.1, implicará em sanções contratuais, acarretando ainda impedimento de licitar e contratar junto à municipalidade conforme dispositivo legal - Art. 87 da Lei 8.666/93.

5.6 - Os materiais deverão ser entregues obedecendo ao prazo estipulado na respectiva Ordem de Compra, sendo o(s) pagamento(s) em até 30 (trinta) dias após a data da entrega dos mesmos.

5.7- O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, localizado no Bairro Carapina, no horário de 08h00 às 16h00 horas, de Segunda a Sexta-feira;

5.8 - O recebimento do material por parte do município, somente será realizado em sua totalidade conforme descrição bem como quantitativos dos materiais informados na Ordem de Compra.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1. A Contratada obriga-se a providenciar o fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, sempre em regime de atendimento à fiscalização do preposto do Contratante, dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento deste contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES

Comissão Permanente de Licitação e Pregão

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1. O Contratante fiscalizará os produtos entregues através de servidor lotado na Secretaria Municipal requisitante, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as condições e prazos contratuais.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

9.1. A assinatura do presente contrato fica condicionada a apresentação por parte da Contratada, de cópia da Certidão Negativa de Débito – CND (INSS) e do Certificado de Regularidade de Situação – CRS (FGTS) atualizadas, bem como CND perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

9.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de negativas de débitos exigidas no item 9.1 estiverem com os prazos de validade vencidos, o Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

9.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

9.4. Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º, inciso XXIII da Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Contratante e/ou a terceiros, decorrentes da execução do fornecimento parcial ou total, isentando-o de todas as reclamações que surjam subsequente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida no fornecimento dos respectivos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido conforme previsão nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS.

12.1. À Contratada cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber:

13.2. Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

13.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por parte da Contratada das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea "b".



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
Comissão Permanente de Licitação e Pregão

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total da inadimplência referente aos itens constante da Ordem de Compra, na hipótese de qualquer das obrigações assumidas.

c) Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com o Contratante, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Compra ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Compra.

d) Declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

13.4. A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

14.1. Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, servindo de base o valor unitário da proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - Naquilo em que for omissivo, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº. 089/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

16.1. A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o Foro da Comarca de São Mateus - ES, por mais privilegiado que outros sejam.

17.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Mateus, ____ de _____ de 2010.

Amadeu Boroto
Prefeito
Município de São Mateus
CONTRATANTE

Nome
Cargo
Empresa
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF(MF):

Nome:
CPF(MF):