

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES			
OBRA:	Sondagem Simples(SPT)			
LOCAL:	Encosta em talude - Cx d'água e Ladeira do Besouro - São Mateus/ES			
FURO Nº	DATA INÍCIO	DATA FIM	N.A.INICIAL	N.A.FINAL
SP06	16/4/2014	17/04/2014	Não Encontrado	Não Encontrado
AMOSTRADOR PADRÃO	MARTELO	REVESTIMENTO	COORDENADA	PROFUNDIDADE(M)
Diam. Interno: 34,9 mm	Peso: 65 kg	Diâmetro: 2 1/2"	N= 7930530.8098	22,45m
Diam. Externo: 50,8 mm	Queda: 75 cm	Profundidade: 8,0m	E= 409454.3901	Cota: 32.66m

[illegible]

1º e 2º	N	PROF.
	30+45	
15+30	0	1,00
0	5	1,45
5	3	2,45
10	10	3,45
15	15	4,45
20	20	5,45
25	43	6,45
30	45	7,45
35	55	8,45
40	25	9,45
45	47	10,45
50	49	11,45
55	36	12,45
60	43	13,45
65	62	14,45
70	24	15,45
75	22	16,45
80	29	17,45
85	19	18,14
90	11	19,45
95	28	20,45
100	21	21,45
105	12	22,45

Sondador:	Welton, Renato, Marcio	ASSINATURA
RT.Mineração/ Geologia	Elias C. Maciel CREA 2326/ES	
RT. Eng. Civil	Ivonilson Magalhães Barbalho CREA MG-040896-D	